

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 1/2020 dne 20. 2. 2020**

V Kostomlatech n. Labem dne 18. 2. 2020

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 12: Rekonstrukce hřbitovní zdi

Obec hodlá i v letošním roce pokračovat v obnově hřbitovní zdi. Pro letošní rok byla v rozpočtu na její opravu vyčleněna částka ve výši 1.300.000,- Kč. Obec má v současné době k dispozici projektovou dokumentaci na rekonstrukci části jižní (opukové) zdi, která se nachází ve spodní části hřbitova.

S odvoláním na četné kritické připomínky památkářů, kteří zásadně nesouhlasí s provedením hřbitovní zdi ze štípaných bloků, a v zájmu sjednocení celé zdi bylo dohodnuto, že se kromě výstavby nové zdi v místech původní opukové zdi, provede částečné odizolování stávající opěrné zdi ze strany hřbitova, dojde k přizdívce vnější části této zdi v místech odskoků a přiznaných sloupků a následně bude celá zeď sjednocena oboustranným omítnutím sanační omítkou a osazena střešní taškou Tondach.

V průběhu již vypsání zadávacího řízení však proběhla další diskuse nad rozsahem a způsobem provedení zadaného díla a bylo dohodnuto, že se vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby zruší a obec zjistí další možnosti rekonstrukce této hřbitovní zdi.

Na místo byl přizván odborník na speciální zakládání i geotechnik, kteří měli posoudit možnost provedení injektáže tak, aby došlo ke stabilizaci zeminy a nedošlo k následnému sesuvu půdy a dalším škodám. S ohledem na bezprostřední blízkost jednotlivých hrobů u předmětné zdi a špatnou přístupnost techniky v terénu (chodník, zeleň, výškový stupeň) však ani jeden z nich nepřišel s návrhem, který by uspokojivě vyřešil naši situaci.

Je proto k diskusi, v jakém rozsahu bude nové zadávací řízení vypsáno.