

PODKLAD ZNAŽENÉ POTRUBNÍ VÝTVY

1.1–1.71–100–AK

- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
- JMENOVITÝ PRŮMĚR
- OZNAČENÍ MÉDIA
- ČÍSLO VÝTVY

SEZNAM MÍSTNOSTÍ A NÁDRŽÍ

ČÍSEL. ZNAČ.	POPIS
1	LAPÁK PÍSKU
2	LAPÁK TUKU
3	ZÁSOBNÍ NÁDRŽ TUKU
4.1, 4.2	SELEKTORY
5.1, 5.2	DENITRIFIKAČNÍ NÁDRŽ
6.1, 6.2	AERAČNÍ NÁDRŽ
7.1, 7.2	DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
8.1, 8.2	ZÁSOBNÍ NÁDRŽ KALU
1.01	MÍSTNOST MECH. PŘEDČIŠTĚNÍ
1.02	STROJOVNA
1.03	WC
1.04	MÍSTNOST OBSLUHY
1.05	CHODBA
1.06	MÍSTNOST BIOL. ČIŠTĚNÍ

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ČÍSEL. ZNAČ.	POPIS
1–01.1	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ LAPÁKU PÍSKU
1–02.1	PONORNÝ KALOVÝ ČERPADLO MF 404 D KS
1–03.1–2	MÍCHADLO RW2022
1–04.1–2	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
1–05.1–2	ROTAMETER SK 10
1–06.1–3	DMYCHADLO KRB30
1–07.1	KOMPRESOR
1–08.1	TLAKOMĚR
1–09.1–2	SOLENOIDOVÍ VENTIL 2VE16DA 24 V–STŘÍDAVÝ
1–10.1	ROZDĚLOVAČÍ OBJEKT

SEZNAM MÉDIÍ

ČÍSEL. ZNAČ.	POPIS
1.70	SUROVÁ ODPADNÍ VODA
1.71	MECHANICKY PŘEDČIŠTĚNÁ ODPADNÍ VODA
1.72	BIOLOGICKY VYČIŠTĚNÁ ODPADNÍ VODA
1.76	ODSAZENÁ KALOVÁ VODA /SUPERNATANT/
3.40	TLAKOVÝ VZDUCH 35 – 55 kPa
3.41	TLAKOVÝ VZDUCH Z KOMPRESORU
9.40	VRATNÝ AKTIVOVANÝ KAL
9.41	PŘEBYTEČNÝ AKTIVOVANÝ KAL
9.42	ZAHUŠTĚNÝ BIOLOGICKÝ KAL
9.43	PLOVOUCÍ NEČISTOTY
9.44	PÍSEK Z LAPÁKA PÍSKU
9.45	SUSPENDOVANÉ LÁTKY NA LIKVIDACI

TENTO VÝKRES ODPOVÍDÁ SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ

ZMĚNA Č.	DATUM	POPIS	PODPIS

AutoCAD ref.: KOSM–R02.dwg

NAVRHNUL	Ing. JANCA	
VYPRACOVAL	Ing. JANCA	
KONTROLOVAL	Ing. HOLKA	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. HOLKA	

hydrotech

ADRESA: P.O. BOX 8, 83005 BRATISLAVA 35
SÍDLO: RÝBNIČNÁ 40, BRATISLAVA
TEL.: 07–284 624, 284 645
FAX: 07–281 007

INVESTOR	OŘ KOSTOMLATY NAD LABEM
STAVBA	KOSTOMLATY NAD LABEM ČOV A KANALIZACE
SO / PS	PS 01 ČOV
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS NA KÓTĚ +7,500

VYHOTOVENÍ	
MĚŘÍTKO	1:25
STUPEŇ	SD
DATUM	05.1997
FORMÁT	10 A4
ZAK. ČÍSLO	2–0032–07
ARCH. ČÍSLO	K 026
SVAZEK	Gs–2
ČÍSLO VÝKRESU	3