



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Sportovní hřiště – ZŠ Kostomlaty nad Labem
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
Název zadavatele:	Obec Kostomlaty nad Labem
Sídlo zadavatele:	Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČ zadavatele:	00239283
ID datové schránky:	r8pbdgy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Romana Hradilová, starostka obce Tel.: +420 325 538 611, e-mail: podatelna@kostomlaty-obec.cz
Kontaktní osoba veřejné zakázky:	Marie Žabová, referent OÚ Kostomlaty nad Labem Tel.: +420 734 202 166 e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V technické zprávě jsou uvedeny asfaltové směsi AKO a ne ACO, které máte ve výkazu výměr. Co je tedy správně?

Odpověď na dotaz č. 1

Správně jsou uvedeny asfaltové směsi **AKO**. Jedná se o vodopropustný asfalt pod vodopropustným polyuretanovým povrchem. Nesprávně jsou ve slepém rozpočtu („výkazu výměr“) uvedeny asfaltové směsi ACO, které jsou vodonepropustné. Zadavatel proto, jako Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, **poskytuje** dodavatelům **opravený slepý rozpočet** „výkaz výměr“, který dodavatelé použijí pro ocenění.

V Kostomlatech nad Labem dne: 21. 6. 2018



Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Příloha č. 1:

SA Kostomlaty – slepý rozpočet – úprava 21. 6. 2018