

V rámci stavby atletického oválu uvnitř areálu ZŠ dojde ke kolizi se stávajícím napájecím kabelovým vedením ČEZ distribuce a.s. 1-AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup> vedoucím z rozpínací skříně R31 v ulici Průběžná do hlavní rozvodny nn ZŠ. Toto stávající kabelové vedení bude nutné před realizací stavby za účasti správce sítě nechat vytyčit, v místech plánovaného atletického oválu ručně odkopat a ochránit pomocí ochranných půlených trubek o průměru 160mm. Souběžně s ochrannými půlenými trubkami bude založena i rezervní trubka HDPE 160 s protahovacím drátem a zatěsněná proti vniknutí vody a nečistot pro eventuální možnou opravu vedení bez porušení povrchu plánované atletické dráhy.